

珠海主要供水水厂在线监测水质数据

2024年07月16日

实时监测时间：14:00

在线监测水质指标		浑浊度 (NTU)	游离氯 (mg/L)	pH	合格率评价
生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)限值		≤1	0.3~2	6.5~8.5	
1	唐家水厂	0.31	0.87	7.09	达标
2	香洲水厂*	0.14	0.77	7.64	达标
3	拱北水厂	0.25	0.70	7.39	达标
4	南区水厂	0.09	0.73	7.34	达标
5	西城水厂	0.11	0.84	7.41	达标
6	乾务水厂	0.43	0.91	8.28	达标
7	龙井水厂	0.24	0.82	7.57	达标
8	三灶水厂*	0.15	0.92	7.43	达标
9	莲溪水厂	0.24	0.95	7.52	达标

*香洲水厂，三灶水厂出厂水消毒剂为总氯，总氯国标限值为0.50~3.00mg/L。

珠海供水管网在线监测点水质数据

2024年07月16日

实时监测时间：14:00

在线监测水质指标		浑浊度 (NTU)	游离氯 (mg/L)	pH	合格率评价
生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)限值		≤1	≥0.05	6.5~8.5	
1	每一间（香洲区情侣北路11号）	0.21	0.94	6.71	达标
2	凤凰花园（香洲区凤凰北路1088号）	0.11	0.47	7.48	达标
3	海滨公园（香洲区海滨南路108号）	0.26	0.29	7.42	达标
4	夏宫国际花园（香洲区情侣南路589号）	0.27	0.24	7.44	达标
5	水控集团（香洲区梅华东路338号）	0.14	0.62	7.54	达标
6	水湾头（香洲区吉大水湾社区水湾头村）	0.25	0.24	7.36	达标
7	U派酒店（香洲区红山路138号）	0.22	0.36	7.28	达标
8	金钟花园（香洲区兰埔路2号）	0.18	0.48	7.56	达标
9	棕榈假日（香洲区明珠北路145号）	0.19	0.19	7.69	达标
10	格力花园（香洲区金鸡西路564号）	0.18	0.29	7.58	达标
11	科干学院（金湾区德鑫路珠海科干学院东北门）	0.17	0.21	7.62	达标
12	莲溪营业厅（斗门区莲洲镇河南路5号）	0.17	0.95	7.73	达标
13	横山营业厅（斗门区莲洲镇泰来路185号）	0.16	0.38	7.55	达标
14	六乡营业厅（斗门区建设路与沙尾巷交叉口西南140米）	0.10	0.52	7.51	达标
15	斗门营业厅（斗门区斗门大道北268号）	0.12	0.49	7.57	达标
16	白蕉营业厅（斗门区白蕉路与禾益北路交叉口东50米）	0.11	0.70	7.53	达标
17	井岸营业厅（斗门区井岸镇环山中路165号）	0.28	0.48	7.36	达标
18	乾务营业厅（斗门区盛兴三路13-1号）	0.32	0.51	8.12	达标
19	平沙营业厅（金湾区迎雁北路24号）	0.31	0.41	8.11	达标
20	红旗营业厅（金湾区东成路31号）	0.21	0.17	7.26	达标
21	三灶营业厅（金湾区三灶镇金海岸大道东445号）	0.09	0.40	7.53	达标
22	南水营业厅（金湾区南水社区南港路祥环花园）	0.22	0.14	7.86	达标